

Betriebsbuch der **Picobells** Anlage:

Tägliche Kontrolle der Steuerung (nur ankreuzen)

	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
Betriebskontrolle:							

Wöchentliche Kontrolle:

Betriebsstundenzähler:			
Gesamt:	_____ Stunden		
Verdichter:	_____ Stunden		
Überschussschlamm: (Nur wenn separat getaktet)	_____ Stunden		
Sichtkontrolle Belüftung: (Ankreuzen)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Gleichmäßiges Blasenbild</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ungleichmäßiges Blasenbild / große Blasen</td> </tr> </table>	Gleichmäßiges Blasenbild	Ungleichmäßiges Blasenbild / große Blasen
Gleichmäßiges Blasenbild	Ungleichmäßiges Blasenbild / große Blasen		

Monatliche Kontrolle

Kontrolle Schlammabtrieb im Ablauf (Ankreuzen)	Keine Schlammflocken im Ablauf vorhanden.	Schlammflocken im Ablauf vorhanden..
Kontrolle Schwimmschlamm: (Ankreuzen)	Kein Schwimmschlamm in der Nachklärung.	Schwimmschlamm in der Nachklärung vorhanden.

Bemerkung:

Ort, Datum

Unterschrift des Betreibers:

Picobells GmbH

Tel.: 04751- 97 85-0 Fax: 04751- 97 85 29